



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail:sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8

т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail:gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 1794 от 29.08.2022

Наименование пробы (образца)	Вода централизованной системы хозяйственно - питьевого водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 1794.23.08.22
Наименование заявителя	МУП «ЖКХ п. Тасинский Бор»
Дата и время отбора пробы (образца)	23.08.2022, 10 часов 50 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	23.08.2022, 13 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	23.08.2022– 25.08.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурное подразделение.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8.ЛСГИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУП «ЖКХ п. Тасинский Бор», Владимирская область, Гусь – Хрустальный район, п. Тасинский Бор, ул. Центральная, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Уршельский, ул. Песочная, водоразборное устройство.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка № 251 от 22.08.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
2.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
3.	- Железо общее	0,27	±0,07	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)
4.	- Перманганатная окисляемость	3,4	±0,3	5,0	мг/дм ³	ПНДФ14.1:2:4.154-99 (издание 2012)

Проверил и оформил данный протокол: _____ Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail:sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8

т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail:gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 1793 от 29.08.2022

Наименование пробы (образца)	Вода централизованной системы хозяйственно - питьевого водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 1793.23.08.22
Наименование заявителя	МУП «ЖКХ п. Тасинский Бор»
Дата и время отбора пробы (образца)	23.08.2022, 10 часов 30 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	23.08.2022, 13 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	23.08.2022– 25.08.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурное подразделение.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8.ЛСГИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	МУП «ЖКХ п. Тасинский Бор», Владимирская область, Гусь – Хрустальный район, п. Тасинский Бор, ул. Центральная, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Уршельский, ул. 11 Октября, водоразборное устройство.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка № 251 от 22.08.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
2	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
3	- Железо общее	0,23	±0,06	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)
4	- Перманганатная окисляемость	2,8	±0,3	5,0	мг/дм ³	ПНДФ14.1:2:4.154-99 (издание 2012)

Проверил и оформил данный протокол: _____ Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----